

## 2022年第一季度废水重点排污单位监督性监测结果公开

企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测项目	监测日期	水温(°C)	生产负荷(%)	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	备注
平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区医药产业园污水处理厂)	污水处理及其再生利用	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12°C或≤12°C),B标准,通用	pH值	2022-03-14	22.3	75	7.9	8.1	9	6	无量纲	否		
				总氮(以N计)	2022-03-14	22.3	75	8.03	8.19	15		mg/L	否		
				化学需氧量	2022-03-14	22.3	75	67	35	50		mg/L	否		
				氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2022-03-14	22.3	75	1.21	0.807	5;8		mg/L	否		
				总磷(以P计)	2022-03-14	22.3	75	0.25	0.17	0.5		mg/L	否		
				阴离子表面活性剂	2022-03-14	22.3	75		<0.05	0.5		mg/L	否		
				五日生化需氧量	2022-03-14	22.3	75		2	10		mg/L	否		
				悬浮物	2022-03-14	22.3	75		8	10		mg/L	否		
				动植物油	2022-03-14	22.3	75		0.07	1		mg/L	否		
				石油类	2022-03-14	22.3	75		<0.06	1		mg/L	否		
			色度	2022-03-14	22.3	75		2	30		倍	否			
			(表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)	六价铬	2022-03-14	22.3	75		<0.004	0.05		mg/L	否		
				总汞	2022-03-14	22.3	75		<0.00004	0.001		mg/L	否		
				总砷	2022-03-14	22.3	75		0.0007	0.1		mg/L	否		
				总镉	2022-03-14	22.3	75		<0.00005	0.01		mg/L	否		
				总铬	2022-03-14	22.3	75		0.00346	0.1		mg/L	否		
				总铅	2022-03-14	22.3	75		0.00017	0.1		mg/L	否		
废水项目	粪大肠菌群	2022-03-14	22.3	75		130	/		MPN/L	否					